

Användning av eldstad i garage regleras av Boverkets Byggnormer, BBR. Det avsnitt som gäller citeras nedan. Eftersom en kamin från KMP Pellet Heating AB ansluten till den fläktförstärkta rökgaskanalen Drag använder sig av sluten förbränning, uppfylls börkravet i normerna.

Det är inte alls ovanligt att våra pelletskaminer med Drag installeras i garage. Har garaget wifi-täckning finns ytterligare skäl att använda en KMP-kamin eftersom det gör fjärrstyrning enkel.

Varma hälsningar

/Ulf

KMP Pellet Heating AB

5:44 Garage

Garage ska utformas så att risken för brand eller explosion begränsas på grund av förekomst av brännbara eller explosiva gaser. (BFS 2011:26).

Allmänt råd

Uppvärmning i garage bör inte ske med öppen låga, öppen glödspiral eller annan anordning som kan orsaka brand eller explosion.

Rensluckor i garage bör utformas så att de är täta och så att temperaturen på luckorna begränsas. (BFS 2011:26).